

Số: 29 /KSBT-XN-CDHA-TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số mẫu: 0016.21



CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG  
ĐẾN số: 38/cv  
Ngày: 30/07/21  
Chuyển: .....  
Lưu hồ sơ

Tên khách hàng: Nhà máy nước Trường An.

Địa chỉ: Số 519, Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên mẫu: Nước ăn uống S01.

Lượng mẫu: 1 đv x 2lít, 1 đv x 500ml.

Ngày nhận mẫu: 13/01/2021.

Tình trạng mẫu: Mẫu còn nguyên niêm phong.

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Chỉ số Pecmanganate (độ ôxi hóa)	TCVN 6186-1996	0,58 mg/L	≤ 2 mg/L	13/01/2021
2	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	13/01/2021
3	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub>	SMEWW 2017-2340 C(*)	66 mg/L	≤ 300 mg/L	13/01/2021
4	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0,96 NTU	≤ 2 NTU	13/01/2021
5	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl <sup>-</sup> - B	11,24 mg/L	≤ 250 mg/L	13/01/2021
6	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	13/01/2021
7	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	TCVN 6180-1996	0,99 mg/L	≤ 50 mg/L	14/01/2021
8	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe <sup>2+</sup> B(*)	0,10 mg/L	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
9	Sunfat (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	US-EPA 1997-375.4	16,41 mg/L	≤ 250 mg/L	13/01/2021
10	pH	TCVN 6492-2011	6,88	6,5 - 8,5	13/01/2021
11	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	13/01/2021
12	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	SMEWW 2017-4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	13/01/2021
13	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn <sup>2+</sup> B(*)	Không phát hiện MLOD=0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	13/01/2021
15	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	13/01/2021

Chú thích:

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



*[Handwritten signature]*

KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
BSCKI. Võ Thế Châu