

Số: 35 /KSBT-XN-CDHA-TDCN

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
ĐẾN SỐ: 41/1CV
Ngày: 30/01/21
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0026.21



Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm

Địa chỉ : ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu : Trần Thanh Thy

Địa điểm lấy mẫu : tại trạm cấp nước.

Ngày lấy mẫu : 14/1/2021

Tên mẫu : Nước ăn uống S11

Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 1đv x 500ml

Ngày nhận mẫu : 14/01/2021

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên niêm phong.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0,50 NTU	≤ 2 NTU	14/01/2021
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	14/01/2021
3	Mùi vị	Cảm quan	Không mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	14/01/2021
4	pH	TCVN 6492-2011	6,97	6,5 - 8,5	14/01/2021
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	SMEWW 2017-2340 C (*)	76 mg/L	≤ 300 mg/L	14/01/2021
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B	44,99 mg/L	≤ 250 mg/L	14/01/2021
7	Nitrit (NO ₂ ⁻)	SMEWW 2017-4500-NO ₂ ⁻ B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	14/01/2021
8	Nitrat (NO ₃ ⁻)	TCVN 6180-1996	1,65 mg/L	≤ 50 mg/L	14/01/2021
9	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	0,06 mg/L	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
10	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	0,96 mg/L	≤ 2 mg/L	14/01/2021
12	Sunfat (SO ₄ ²⁻)	US-EPA 1997-375.4	17,24 mg/L	≤ 250 mg/L	14/01/2021
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	14/01/2021
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	14/01/2021
15	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	14/01/2021

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN



KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 01 năm 2021,



BSCKI. Võ Thế Châu