

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG  
Số: 180/CV  
Ngày: 25/5/21  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0271.21



Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Trà Ôn  
Địa chỉ : ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long  
Người lấy mẫu : Vương Ngọc Hải  
Địa điểm lấy mẫu : tại chi nhánh cấp nước  
Ngày lấy mẫu : 11/05/2021  
Tên mẫu : Nước ăn uống S102  
Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 1đv x 1lít  
Ngày nhận mẫu : 11/05/2021  
Tình trạng mẫu : Đựng trong bình nhựa

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Chỉ số Pecmanganate (độ ôxi hóa)	TCVN 6186-1996	0,58 mg/L	≤ 2 mg/L	11/05/2021
2	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	11/05/2021
3	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl <sup>-</sup> - B	37,73 mg/L	≤ 250 mg/L	11/05/2021
4	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	11/05/2021
5	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	11/05/2021
6	Mùi vị	Cảm quan	Không mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	11/05/2021
7	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	TCVN 6180-1996	1,81 mg/L	≤ 50 mg/L	11/05/2021
8	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	SMEWW 2017-4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	11/05/2021
9	pH	TCVN 6492-2011	7,08	6,5 - 8,5	11/05/2021
10	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 0,3 mg/L	11/05/2021
11	Sunfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	US-EPA 1997-375.4	25,60 mg/L	≤ 250 mg/L	11/05/2021
12	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub>	SMEWW 2017-2340 C(*)	134 mg/L	≤ 300 mg/L	11/05/2021
13	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	Không phát hiện MLOD = 0,25 NTU	≤ 2 NTU	11/05/2021
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	11/05/2021
15	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	11/05/2021

Chú thích:

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.*

P TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

  
KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 05 năm 2021



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
BSCKI. Võ Thế Châu