

Số: 285 /KSBT-XN-CDHA-TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0272.21



Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm

Địa chỉ : ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu : Vương Ngọc Hải

Địa điểm lấy mẫu : tại chi nhánh cấp nước

Ngày lấy mẫu : 11/05/2021

Tên mẫu : Nước ăn uống S103

Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 1đv x 1lít

Ngày nhận mẫu : 11/05/2021

Tình trạng mẫu : Đựng trong bình nhựa

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Chỉ số Pecmanganate (độ ôxi hóa)	TCVN 6186-1996	0,90 mg/L	≤ 2 mg/L	11/05/2021
2	Clo dư (do tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	11/05/2021
3	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B	42,23 mg/L	≤ 250 mg/L	11/05/2021
4	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	11/05/2021
5	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	11/05/2021
6	Mùi vị	Cảm quan	Không mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	11/05/2021
7	Nitrat (NO ₃ ⁻)	TCVN 6180-1996	1,36 mg/L	≤ 50 mg/L	11/05/2021
8	Nitrit (NO ₂ ⁻)	SMEWW 2017-4500-NO ₂ -B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	11/05/2021
9	pH	TCVN 6492-2011	7,12	6,5 - 8,5	11/05/2021
10	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B(*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 0,3 mg/L	11/05/2021
11	Sunfat (SO ₄ ²⁻)	US-EPA 1997-375.4	25,35 mg/L	≤ 250 mg/L	11/05/2021
12	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	SMEWW 2017-2340 C(*)	100 mg/L	≤ 300 mg/L	11/05/2021
13	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	Không phát hiện MLOD = 0,25 NTU	≤ 2 NTU	11/05/2021
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	11/05/2021
15	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009(*)	0/100 mL	0/100 mL	11/05/2021

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 05 năm 2021


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH VĨNH LONG
BSKKI. Võ Thế Châu