


Số: 1062 /KSBT-XN-CDHA-TDCN



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 1045.20



Tên khách hàng: Chi nhánh cấp nước Tam Bình

Địa chỉ : Số 390/8 khóm 4, TT. Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu : Lưu Thị Xuân Mai

Địa điểm lấy mẫu : tại chi nhánh cấp nước.

Ngày lấy mẫu : 1/12/2020

Tên mẫu : Nước ăn uống S393

Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 1đv x 500ml

Ngày nhận mẫu : 01/12/2020

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên niêm phong.

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0,96 NTU	≤ 2 NTU	01/12/2020
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	01/12/2020
3	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	01/12/2020
4	pH	TCVN 6492-2011	7,21	6,5 - 8,5	01/12/2020
5	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub>	SMEWW 2017-2340 C (*)	58 mg/L	≤ 300 mg/L	01/12/2020
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl <sup>-</sup> - B	24,49 mg/L	≤ 250 mg/L	01/12/2020
7	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	SMEWW 2017-4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	01/12/2020
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	TCVN 6180-1996	2,26 mg/L	≤ 50 mg/L	01/12/2020
9	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	01/12/2020
10	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	01/12/2020
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	0,56 mg/L	≤ 2 mg/L	01/12/2020
12	Sunfat (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	US-EPA 1997-375.4	13,70 mg/L	≤ 250 mg/L	01/12/2020
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	01/12/2020
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	01/12/2020
15	E.coli	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	01/12/2020

Chú thích:

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

**Nhận xét:** Mẫu nước ăn uống có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.*



TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2020



BSCKI. Võ Thế Châu