

Số: 986 /KSBT-XN-CĐHA-TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 0935.19



Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Trà Ôn
Địa chỉ : ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Long
Địa điểm lấy mẫu : tại trạm cấp nước
Ngày lấy mẫu : 4/11/2019
Tên mẫu : Nước ăn uống S282
Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 2đv x 250ml (VS,LH)
Ngày nhận mẫu : 04/11/2019
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên niêm phong.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0,18 NTU	≤ 2 NTU	04/11/2019
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	04/11/2019
3	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	04/11/2019
4	pH	TCVN 6492-2011	6,91	6,5 - 8,5	04/11/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	SMEWW 2017-2340 C (*)	50 mg/L	≤ 300 mg/L	04/11/2019
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500- Cl^- - B	11,49 mg/L	≤ 250 mg/L	04/11/2019
7	Nitrit	SMEWW 2017-4500- NO_2^- -B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	04/11/2019
8	Nitrat	TCVN 6180-1996	1,00 mg/L	≤ 50 mg/L	04/11/2019
9	Sắt tổng số	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	$\leq 0,3$ mg/L	04/11/2019
10	Mangan tổng số	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	$\leq 0,3$ mg/L	04/11/2019
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	1,60 mg/L	≤ 2 mg/L	04/11/2019
12	Sunfat	US-EPA 1997-375.4	12,60 mg/L	≤ 250 mg/L	04/11/2019
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	04/11/2019
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	04/11/2019
15	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	04/11/2019

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Nhận xét: Mẫu nước ăn uống có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 2019

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI. Võ Thế Châu