

Số: 987 /KSBT-XN-CĐHA-TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 0936.19



Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm
Địa chỉ : ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Long
Địa điểm lấy mẫu : tại trạm cấp nước
Ngày lấy mẫu : 4/11/2019
Tên mẫu : Nước ăn uống S283
Lượng mẫu : 1đv x 2lít, 2đv x 250ml (VS,LH)
Ngày nhận mẫu : 04/11/2019
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên niêm phong.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chi tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0,18 NTU	≤ 2 NTU	04/11/2019
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	04/11/2019
3	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	04/11/2019
4	pH	TCVN 6492-2011	6,99	6,5 - 8,5	04/11/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	SMEWW 2017-2340 C (*)	50 mg/L	≤ 300 mg/L	04/11/2019
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B	15,49 mg/L	≤ 250 mg/L	04/11/2019
7	Nitrit	SMEWW 2017-4500-NO ₂ -B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	04/11/2019
8	Nitrat	TCVN 6180-1996	0,74 mg/L	≤ 50 mg/L	04/11/2019
9	Sắt tổng số	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 0,3 mg/L	04/11/2019
10	Mangan tổng số	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	04/11/2019
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	0,96 mg/L	≤ 2 mg/L	04/11/2019
12	Sunfat	US-EPA 1997-375.4	14,70 mg/L	≤ 250 mg/L	04/11/2019
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	04/11/2019
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	04/11/2019
15	E.coli	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	04/11/2019

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Nhận xét: Mẫu nước ăn uống có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.*

TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 2019

KIỂM GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BSCKI. Võ Thế Châu