

**CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VIỆT TÍN****VIET TIN TESTING CO., LTD**

PTN & VP Nhận mẫu : 39A, Đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM
 Laboratory & Office : 39A, 4th street, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
 Tel : (028) 39158936, (028) 3827 7986 Fax : (028) 3824 7013
 Email : ktclviettin@gmail.com Web : kiemnghiemviettin.com

Số/ No: 7352 2010A/KQ
 Mã số/ Code: 2382 2010
 Mã số mẫu/ Sample code: 7382 2010
 Trang/ Page: 1/ 2



VILAS 1074 VIMCERTS 211

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TESTING REPORT**

Tên khách hàng/ Client : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
Địa chỉ/ Address : 02 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 16/10/2020 **Ngày trả kết quả/ Date of issue** : 26/10/2020
Loại mẫu/ Kind of sample : Nước sinh hoạt **Số lượng mẫu/ Quantity of sample** : 01 mẫu
Tên mẫu/ Name of sample : **Mẫu nước sau xử lý ; Vị trí lấy mẫu : Bể chứa – Chi Nhánh Cấp Nước
Cái Ngang : Ấp 8 , xã Mỹ Lộc , huyện Tam Bình , tỉnh Vĩnh Long**
Tình trạng mẫu/ State of sample : Đựng trong chai nhựa

STT/ No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM/ PARAMETERS	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH/ TESTING METHOD	KẾT QUẢ/ RESULT	ĐƠN VỊ TÍNH/ UNIT	QCVN 02:2009/BYT Cột I
1	Độ màu (*)	SMEWW 2120C : 2017	Không phát hiện (LOD=4,6)	TCU	15
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục (*)	SMEWW 2130 B : 2017	Không phát hiện (LOD=0,17)	NTU	5
4	Clo dư (*)	SMEWW 4500 Cl ₂ B : 2017	0,35	mg/L	0,3-0,5
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,95	-	6,0 - 8,5
6	Amoni	TCVN 5988 : 1995	Không phát hiện (LOD=0,3)	mg/L	3
7	Sắt (Fe) (*)	SMEWW 3030 A,E : 2017 SMEWW 3111 B : 2017	Không phát hiện (LOD=0,03)	mg/L	0,5
8	Chỉ số Permanganat (*)	TCVN 6186 : 1996	Không phát hiện (LOD=0,25)	mgO ₂ /L	4
9	Độ cứng (*)	SMEWW 2340 C : 2017	76,3	mgCaCO ₃ /L	350
10	Clorua (Cl ⁻) (*)	SMEWW 4500 Cl ⁻ B : 2017	36,3	mg/L	300
11	Florua (F ⁻) (*)	SMEWW 4500(F ⁻) B,D : 2017	0,28	mg/L	1.5

**CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VIỆT TÍN****VIET TIN TESTING CO., LTD**

PTN & VP Nhận mẫu : 39A, Đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM
Laboratory & Office : 39A, 4th street, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
Tel : (028) 39158936, (028) 3827 7986 Fax : (028) 3824 7013
Email : ktclviettin@gmail.com Web : kiemnghiemviettin.com

Số/ No: 7352 2010A/KQ
Mã số/ Code: 2382 2010
Mã số mẫu/ Sample code: 7382 2010
Trang/ Page: 2/ 2



VILAS 1074 VIMCERTS 211

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TESTING REPORT**

STT/ No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM/ PARAMETERS	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH/ TESTING METHOD	KẾT QUẢ/ RESULT	ĐƠN VỊ TÍNH/ UNIT	QCVN 02:2009/BYT Cột I
12	Arsen (As) (*)	SMEWW 3030 A,E : 2017 SMEWW 3113 B : 2017	Không phát hiện (LOD=0,002)	mg/L	0,01
13	Coliforms (*)	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016	Không phát hiện (LOD=1)	vi khuẩn/ 100mL	50
14	E. coli (*)	ISO 9308-1:2014 /Amd 1:2016	Không phát hiện (LOD=1)	vi khuẩn/ 100mL	0

Ghi chú/ Notes:

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *The results are valid only for testing sample.*

Tên mẫu theo khách hàng yêu cầu/ *Name of samples as the client's requirement.*

Thời gian lưu mẫu: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả/ *Time-limit of storage: 5 days from reporting date.*

LOD: Giới hạn phát hiện / *LOD: Limit of Detection.*

(*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận ISO/IEC 17025:2017/ *Items were accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017).*

(s/c) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ/ *(s/c): Items are tested by subcontractor.*

(I) : Chỉ tiêu được chỉ định của Bộ Y Tế/ *Items were designated by Ministry of Health.*

(N) : Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản/

Items were designated by National Agro – Forestry - Fisheries Quality Assurance Department

**PHỤ TRÁCH CHẤT LƯỢNG
QUALITY MANAGER**

ThS. Huỳnh Ngọc Trường

**GIÁM ĐỐC
DIRECTOR**

**ThS. Nguyễn Văn Tâm**