

Số: 200 /KSBT.XN-CDHA-TDCN

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG
ĐẾN Số: 176/CLV
Ngày: 25/5/20
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 0183.20



Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Trà Ôn

Địa chỉ : ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Long

Địa điểm lấy mẫu : tại chi nhánh.

Ngày lấy mẫu : 7/5/2020

Tên mẫu : Nước ăn uống S62

Lượng mẫu : 1 đv x 2lít, 2 đv x 250ml (VS,LH)

Ngày nhận mẫu : 07/05/2020

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên niêm phong.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0 NTU	≤ 2 NTU	07/05/2020
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	07/05/2020
3	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	07/05/2020
4	pH	TCVN 6492-2011	7,16	6,5 - 8,5	07/05/2020
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	SMEWW 2017-2340 C (*)	148 mg/L	≤ 300 mg/L	07/05/2020
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B	52,73 mg/L	≤ 250 mg/L	07/05/2020
7	Nitrit (NO ₂ ⁻)	SMEWW 2017-4500-NO ₂ ⁻ B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	07/05/2020
8	Nitrat (NO ₃ ⁻)	TCVN 6180-1996	1,97 mg/L	≤ 50 mg/L	07/05/2020
9	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	0,10 mg/L	≤ 0,3 mg/L	07/05/2020
10	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	07/05/2020
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	0,32 mg/L	≤ 2 mg/L	07/05/2020
12	Sunfat (SO ₄ ⁻)	US-EPA 1997-375.4	60,13 mg/L	≤ 250 mg/L	07/05/2020
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	07/05/2020
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	07/05/2020
15	E.coli	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	07/05/2020

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu nước ăn uống có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.



TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 5 năm 2020

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BSCKL. Võ Thế Châu