

Số: 199 /KSBT-XN-CDHA-TDCN

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
ĐẾN SỐ: 175/CV
Ngày: 25/5/20
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 0182.20



Tên khách hàng: Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm

Địa chỉ: ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu: Nguyễn Hoàng Long

Địa điểm lấy mẫu: tại chi nhánh

Ngày lấy mẫu: 7/5/2020

Tên mẫu: Nước ăn uống S61

Lượng mẫu: 1 đv x 2lít, 2 đv x 250ml (VS, LH)

Ngày nhận mẫu: 07/05/2020

Tình trạng mẫu: Mẫu còn nguyên niêm phong.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	0 NTU	≤ 2 NTU	07/05/2020
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	07/05/2020
3	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	07/05/2020
4	pH	TCVN 6492-2011	7,14	6,5 - 8,5	07/05/2020
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	SMEWW 2017-2340 C (*)	154 mg/L	≤ 300 mg/L	07/05/2020
6	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B	159,95 mg/L	≤ 250 mg/L	07/05/2020
7	Nitrit (NO ₂ ⁻)	SMEWW 2017-4500-NO ₂ ⁻ -B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	≤ 3 mg/L	07/05/2020
8	Nitrat (NO ₃ ⁻)	TCVN 6180-1996	0,49 mg/L	≤ 50 mg/L	07/05/2020
9	Sắt tổng số (Fe)	SMEWW 2017-3500-Fe-B (*)	0,09 mg/L	≤ 0,3 mg/L	07/05/2020
10	Mangan tổng số (Mn)	SMEWW 2017-3500-Mn-B (*)	Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L	≤ 0,3 mg/L	07/05/2020
11	Chỉ số permanganate	TCVN 6186-1996	0,38 mg/L	≤ 2 mg/L	07/05/2020
12	Sunfat (SO ₄ ⁻)	US-EPA 1997-375.4	43,31 mg/L	≤ 250 mg/L	07/05/2020
13	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,5 mg/L	0,3 - 0,5 mg/L	07/05/2020
14	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	07/05/2020
15	E.coli	TCVN 6187-1:2009 (*)	0/100 mL	0/100 mL	07/05/2020

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu nước ăn uống có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 5 năm 2020

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BSCKI. Võ Thế Châu

TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

KS. Võ Thanh Phương